

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

По- зи- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозна- чение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди- ница изме- рени	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Силовое электрооборудование</i>							
	Шкаф распределительный 380В, 50Гц, IP54							
	навесной, выключатель ввода ВА57-35 на 250А							
	выключатели расцепления ВА57-31							
	с комбинированным расцепителем на 25А-5шт.,							
	40А-1шт., 63А-2шт. сальники: СКПО-22-2шт,							
	СКПО-12- 8шт. ТУ 16-95 ИГПН.656365.078 ТУ (1ВШР)	ПР8503-1132-24Х/12		ДЗНВА	шт	1		
	Шкаф распределительный 380В, 50Гц, IP54							
	навесной, выключатель ввода ВА57-35 на 250А							
	выключатели расцепления АЕ2046							

						2104 – 00 – ЭС			
						Установка по переработке резиносодержащих отходов ООО "Эковторресурс" г.Новошахтинск			
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Установка по переработке резиносодержащих отходов	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Скляр					Р	1	11
Гл. спец		Сапожникова							
Разработал		Телков							
Разработал		Грицун							
Проверил		Буракова				Спецификация оборудования и материалов	ОАО "ПищеАгроСтройПроект" г. Ростов-на-Дону		

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

По- зи- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозна- чение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди- ница изме- рени	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	с комбинированным расцепителем на 10А-4шт.,							
	16А-8шт. сальники: СКПО-12-12шт, СКПО-32- 4шт							
	ТУ 16-95 ИГПН.656365.078 ТУ (1ШР)	ПР8503-1054-2УХ/12		ДЗНВА	шт	1		
	Щиток осветительно-силовой 380/220В,							
	навесной, выключатель ввода ВА57-35 на 250А,							
	с независимым расцепителем 220В, выключатели							
	распределения ВА51-25 на 10А-1шт., 16А-3шт,			Электромеха-				
	ВА22-27 на 16А-9шт. IP30, ТУ3434-016-00931655-96			нический з-д				
	(2ШР)	ЩОС-8556-30 УХ/13		г.Ставрополь	шт	1		
	Шкаф учета электроэнергии с счетчиком ЦЭ6803В,							
	трансформатор тока Т-0,66 200/5А-3шт.	ШУЗ-Т-300			компл	1		
	Ящик с перекидным рубильником на In-250А IP54	ЯРПП11-250-У3			шт	1		
	Пускатель магнитный нереверсивный 380В							

							2104 – 00 – ЭС	Лист
								2
Изм	Кол	Лист	Ндок	Подпись	Дата			

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

По- зи- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозна- чение документа, опросного листа	Код обору- дования, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди- ница изме- рени	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	кат.220В, с тепловым реле на							
	РТЛ-100504 1,0А	ПМ/1121002В			шт	6		
	РТЛ-100704 2,6А	ПМ/1121002В			шт	4		
	РТЛ-101004 6,0А	ПМ/1121002В			шт	2		
	РТЛ-101204 8,0А	ПМ/1121002В			шт	8		
	РТЛ-101404 10,0А	ПМ/1121002В			шт	5		
	РТЛ-101604 14,0А	ПМ/1221002В			шт	1		
	РТЛ-205504 41,0А	ПМ/421002В			шт	1		
	Пускатель магнитный реверсивный 380В							
	кат.220В, с тепловым реле на							
	РТЛ-100604 1,6А	ПМ/1161002В			шт	10		
	Пост управления кнопочный взрывозащищенный							
	двухштифтовый ГОСТ 14254-69	КУ92-1Exd11БТ5-У2			шт	21		
	Пост управления кнопочный взрывозащищенный							

							2104 – 00 – ЭС	Лист
								3
Изм	Кол	Лист	Ндок	Подпись	Дата			

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

По- зи- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозна- чение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди- ница изме- рени	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	трехштифтовый ГОСТ 14254-69	KY93-1Exd11BT5-У2			шт	10		
	Пост управления кнопочный двухштифтовый							
	ТУ16-642.006-83	ПКЕ 722-2У2			шт	11		
	Выключатель пакетный In =25А, 380В	ВПКМ-3-25			шт	4		
	<u>Кабельные изделия</u>							
	Кабель силовой с медными жилами							
	с изоляцией и оболочкой из ПВХ							
	не распространяющий горение							
	ТУ16.К01-37-2003 сечением							
	5х10 квмм	ВВГнг			км	0,005		
	5х2,5 квмм	ВВГнг			км	0,03		
	5х1,5 квмм	ВВГнг			км	0,115		
	4х10 квмм	ВВГнг			км	0,1		
	4х2,5 квмм	ВВГнг			км	0,235		

						2104 — 00 — ЭС	Лист
							4
Изм	Кол	Лист	Ндок	Подпись	Дата		

Инв. N подп.	Подпись и дата	Взам. инв. N

По- зи- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозна- чение документа, опросного листа	Код обору- дования, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди- ница изме- рени	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4х1,5 квмм	ВВГнг			км	2,305		
	3х6 квмм	ВВгнг			км	0,03		
	3х1,5 квмм	ВВгнг			км	0,12		
	Кабель контрольный с медными жилами							
	ТУ16.К01-37-2003							
	4х1,5 кв.мм	КВВГнг			км	2,695		
	10х1,5 кв.мм	КВВГнг			км	0,14		
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами							
	с изоляцией и оболочкой из ПВХ							
	не распространяющий горение							
	ТУ16.К01-37-2003 сечением							
	5х16 кв.мм.	АВВГнг			км	0,005		
	5х6 кв.мм.	АВВГнг			км	0,005		
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами							

							2104 — 00 — ЭС	Лист
								5
Изм	Кол	Лист	Ндок	Подпись	Дата			

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

По- зи- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозна- чение документа, опросного листа	Код обору- дования, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди- ница изме- рени	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БДШб							
	ГОСТ 16442-80							
	4х16 кв.мм.	АВБДШб			км	0,06		
	Коробка разветвительная взрывозащищенная							
	с клеммной колодкой ТУ 16-685.032.-86	КП6-2ExellT5			шт	2		
	Стойка кабельная К314	К314У2		ГЭМ	шт	22		
	Короб металлический 100х50 L-2 м. ТУ 36-2158-81	У1105УТ2,5		ГЭМ	шт	35		
	Труба водогазопроводная легкая							
	ГОСТ 3262-76 20х2,5				м/кг	86/129	1,5	
	Тоже 50х3,5				м/кг	8/34	4,22	
	Сжим, IP20	У731МУ3			шт	2		
	Зажим тросовый	К676У3			шт	2		

							2104 — 00 — ЭС	Лист
								6
Изм	Кол	Лист	Ндок	Подпись	Дата			

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

По- зи- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозна- чение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди- ница изме- рени	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Зажим	K296УЗ			шт	2		
	Муфта натяжная	K800УЗ			шт	2		
	Анкер	K675УЗ			шт	2		
	Сталь круглая В8 ГОСТ2590-88				м	15		
	Сталь полосовая ГОСТ 103-76 4х25				м/кг	230/182	0,79	
	Тоже ГОСТ 103-76 4х40				м/кг	71/89	1,26	
	Тоже ГОСТ2590-88 В18 l-5м				м/кг	20/18	0,89	
	Металл для монтажа				кг	20		

							2104 – 00 – ЭС	Лист
								7
Изм	Кол	Лист	Ндок	Подпись	Дата			

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

По- зи- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозна- чение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди- ница изме- рени	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Электроосвещение</u>							
	Щиток осветительно-силовой, навесной,							
	на вводе ВА57-35, на отходящих линиях			Электромеха-				
	выключатели распределения ВА22-27-9шт.			нический э-д				
	(Щ01)	ЩОС-8540-30УХ/13		г.Ставрополь	шт	1		
	Светильник взрывозащищенный с лампой							
	накаливания мощностью до 200Вт	НСП44-200-1ExdIICT4						
	1ExdIICT4	(ВЗГ200)		«БАТРА»	шт.	19		
	Светильник с лампой накаливания							
	мощностью до 100Вт, IP52	НСП11-100			шт	3		
	Светильник с люминесцентной лампой							
	мощностью 2x40 Вт, IP65	ЛСП44-2x40		ЗАО"АСТЗ"	шт	30		

Изм	Кол	Лист	Ндок	Подпись	Дата

2104 — 00 — ЭС

Лист
8

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

По- зи- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозна- чение документа, опросного листа	Код обору- дования, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди- ница изме- рени	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прожектор мощностью 1000Вт			Лихославльский				
	ТУ3461-006-05758434-94, IP65	И004-1000-001/10-УХ/11		завод				
				"Светотехника"	шт	2		
	Светильник переносной ТУ16-545-132-77	PBO-42			шт	1		
	Фонарь переносной аккумуляторный	ФАГ-3Г			шт	2		
	Стартер для ламп накаливания	80С-220			шт	60		
	Лампа накаливания мощностью 100 Вт.	Г220-230-60			шт	22		
	Лампа люминесцентная, мощностью 40 Вт	ЛБ40			шт	60		
	Лампа галогенная, мощностью 1000Вт	КГ1000			шт	2		
	<u>Кабельные изделия</u>							
	Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой							
	из ПВХ, не распространяющий горение			ОАО "Электро-				
	ТУ 16.К01-37-2003			кабель				
	сечением 3х1,5 кв.мм	ВВГнг-0,66		г. Кольчугино	км	0,15		
	3х2,5 кв.мм	ВВГнг-0,66			км	0,21		

Изм	Кол	Лист	Ндок	Подпись	Дата

2104 — 00 — ЭС

Лист
9

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

По- зи- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозна- чение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди- ница изме- рени	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3х4,0 кв.мм	ВВГнг-0,66			км	0,2		
	<u>Электроустановочные изделия</u>							
	Выключатель 250В,10А							
	двухполюсный,IP44	ВПКМ 2-10			шт	9		
	Коробка металлическая ТУ36.18.00.01-56-89							
	IP54	У994			шт	9		
	Ящик с понижающим трансформатором							
	250ВА 220/12В ТУ16-88ИУКЖ.656335-074	ЯТП-0,25-21 У1		ОАО"ДЭНВА"	шт	2		
	Выключатель 250В,10А							
	открытого исполнения,одноклавишный,IP44	А14-100Л			шт	4		
	Коробка соединительная взрывозащищен-	КП6						
	ная ТУ16-685.032-86	2ExIIТ5			шт	27		

							2104 – 00 – ЭС	Лист
								10
Изм	Кол	Лист	Ндок	Подпись	Дата			

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

По- зи- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозна- чение документа, опросного листа	Код обору- дования, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди- ница изме- рени	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кронштейн	K986УЗ			шт	15		
	Короб металлический 100х50,L=2м							
	ТУ36-2158-81	У1105 УТ2,5			шт	40		
	Труба асбестоцементная d =100мм,L=4м				шт/м	8/32		
	Лестница-стремянка	ЛСМ-М		ОАО"Нижегоро-	шт	1		
				дский з-д эле-				
				ктромонтажных				
				инструментов"				
	Полоса ТУ 36-1434-82,L=2м	K106Х/М			шт	10		

						2104 – 00 – ЭС	Лист
							11
Изм	Кол	Лист	Ндок	Подпись	Дата		