



Для защиты обслуживающего персонала от попадания под опасное напряжение при повреждении изоляции предусматривается устройство защитного заземления и зануления, для чего используется нулевые жилы кабеля и внутренний контур заземления (Ст.4х25), соединенный с наружным контуром заземления (Ст.4х40).

Для защиты от прямых ударов молнии в качестве молниеприемника используется существующая металлическая сетка, уложенная на существующую кровлю.

						2104 - 00 - Э
						Установка по переработке резиносодержащих отходов и пластмассы для ООО ПВП "Эковторресурс" в г. Новошахтинск
Изм.	Кол.	Лист	Идок	Подпись	Дата	
Гл. спец.	Сапожникова	Висоцкий				Силовое электрооборудование и электроосвещение.
Разработал	Телков	Иванов				Стадия
Разработал	Грицун	Висоцкий				Р
Проверил	Буракова	Иванов				Лист
						11
						Листов
						Производственный корпус и склад План на отм.0.000
						ООО ПищеАгроСтройПроект г.Ростов-на-Дону

Формат А2

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам.инв. N
--------------	----------------	-------------